

**Zakład Badań
Ogniwych**

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fire@itb.pl

KLASYFIKACJA OGNIOWA

**w zakresie stopnia palności
materiałów budowlanych**

NP-530.1/06/TG

Zleceniodawca:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
MATRES REVCO Sp. z o.o.
83-132 Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 6**

Nr umowy:

NP-530/A/06/TG

Przedmiot klasyfikacji:

Tynk akrylowy o nazwie handlowej SPACHTEL-PUTZ o grubości minimum 1 mm produkcji firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MATRES REVCO Sp. z o.o. na siatce z włókna szklanego o symbolu AKE 145 A (gramatura 145 g/m²) produkcji SAINT-GOBAIN VERTEX a.s. Republika Czeska zatopionej w masie klejowo-szpachlowej o nazwie handlowej ASPOL OS-1 produkcji firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ASPOL Sp. z o.o.

Klasyfikacja ogniowa:

Wyrób klasyfikuje się jako **niezapalny**

Podstawa klasyfikacji:

Norma PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków.
Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych.
Raport z badań nr LPK-530/2-4/06.

Termin ważności:

15.03.2009

Załączniki:

-

Data:

15.03.2006

Opracowanie:

inż. Tomasz Gwiżdż

K I E R O W N I K
Pracowni Rozwoju Pożaru
i Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Kolbrecki



Kierownik Zakładu Badań Ogniwych



Mirosław Kosiorek

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.